

Република Србија
ОПШТИНА АЛЕКСАНДРОВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за развој и инфраструктуру
Број: 350-54/2016-04
Број: РОП-АЛК-17550-ЛОЦ-1/2016
Датум: 27. јул 2016.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Општинска управа општине Александровац - Одељење за развој и инфраструктуру решавајући по захтеву пуномоћника Карајовић Зорана из Александровца, за инвеститора Југослава Стајковца из Александровца, ул. Омладинска бр. 33, под бројем 350-54/2016-04 од 22. јула 2016.год. за издавање локацијских услова на основу: члана 53а Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/2009, 81/2009 - испр. 64/2010 -одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014), Уредбе о локацијским условима ("Службени гласник РС") бр. 35/15 и 114/15), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Службени гласник РС бр. 22/15) и Просторног плана општине Александровац ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011), издаје

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

1. За пројектовање прикључног напојног кабловског вода 1 КВ од постојећег АБ стуба бр. 9, на изводу бр. 03 из ТС 10/0.4 КВ "Митрово Поље 1" до МПО-а на новоподигнутом дрвеном стубу (9 м) бр. 9/2, на следећи начин:

-Од АБ стуба бр. 9 типа 9/200 м/дан, на изводу бр. 03 из ТС 10/0,4 КВ "Митрово Поље 1" до новоуграђеног АБ стуба (поред обале реке) бр. 9/1 типа 9/250 м/дан: подземно, кабловским водом, типа и минималног пресека ПП00-А 4x25 мм².

-Од стуба бр. 9/1 до МПО-а на новоподигнутом импрегнисаном дрвеном стубу на другој обали реке (стуб бр. 9/2): СКС-ом Х00-А 4x16 мм².

2. Траса кабла се простире подземно преко КП 800, 827/1, 829/2 и 833/-за напајање стамбеног објекта на КП 834/2, све КО Бзенице.

3.Класификација објеката према намени: локални подземни електрични водови, класификациони број 222411, категорија Г;

4. Укупна дужина подземног кабловског вода, ДВ 10 КВ, проводници, стубови:
Л = 210 м.

5. ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА И ГРАЂЕЊА из Просторног плана општине Александровац, ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011);

ПЛАНСКИ ОСНОВ

Локацијски услови се издају на основу Просторног плана општине Александровац, ("Сл. лист општине Александровац" бр. 4/2011);

-Пропозиције просторног развоја

1. Правила уређења и грађења за делове територије за које није предвиђена израда урбанистичког плана

-Услови за електроенергетску мрежу

Полагање каблова

- 35 кВ и 10 кВ мрежу градити подземно у кабловским канализацијама директно полагањем у земљу и ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима, а на периферији насеља ваздушно на бетонском стубовима са голим проводницима;

- дубина укопавања каблова не сме бити мања од 0,7м за каблове напона до 10 кВ, односно 1,1м за каблове 35 кВ;

- електроенергетску мрежу полагати најмање 0,5м од темеља објеката и 1м од коловоза, где је могуће мрежу полагати у слободним зеленим површинама;
- укрштање кабловског вода са путем изван насеља врши се тако што се кабл полаже у бетонски канал, односно у бетонску или пластичну цев увучену у хоризонтално избушен отвор, тако да је могућа замена кабла без раскопавања пута. Вертикални размак између горње ивице кабловске канализације и површине пута треба да износи најмање 0,8м;
- међусобни размак енергетских каблова (вишежилних, односно кабловског снопа три једножилна кабла) у истом рову одређује се на основу струјног оптерећења, али не сме да буде мањи од 0,07м при паралелном вођењу, односно 0,2м при укрштању. Да се обезбеди да се у рову кабли међусобно не додирују, између каблова може целом дужином трасе да се постави низ опека, које се монтирају насатице на међусобном размаку од 1м;
- није дозвољено паралелно полагање енергетских каблова изнад или испод цеви водовода и канализације;
- хоризонтални размак енергетског кабла од водоводне или канализационе цеви треба да износи најмање 0,5м за каблове 35 кВ, односно најмање 0,4м за остале каблове.
- уколико не могу да се постигну размаци из претходне две тачке на тим местима енергетски кабл се провлачи кроз заштитну цев;
- одређивање осталих сигурних удаљености и висина од објеката, као и укрштање електроенергетских водова међусобно као и са другим инсталацијама вршити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 кВ до 400 кВ (Сл. лист СФРЈ бр. 65/88).

6. УСЛОВИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ПРИКЉУЧЕЊА

ЕЛЕКТРИЧНА МРЕЖА: Достављени су услови "ЕПС Дистрибуција" д.о.о. Београд Регионални центар Електросрбија Краљево ОДС-Огранак Крушевац, бр. 5478/1 од 16.06.2015.год. по захтеву инвеститора Југослава Стајковца из Александровца, ул. Омладинска бр. 33, за планирану изградњу прикључног вода 1 КВ, за изградњу напојног кабловског вода 1 КВ од постојећег АБ стуба бр. 9, до новоподигнутог дрвеног стуба бр. 9/2, за прикључење на постојећи стамбени објекат на КП 834/2 КО Бзеница.

7. Не постоје објекти на парцели које је потребно уклонити.

8. Локацијски услови важе 12 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске дозволе издате у складу са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

9. Идејно решење, од 23/09/2015.год. урађено од СТЗР "Муња Плус" Александровац Владимир Цопалић предузетник, пројектант; Главни пројектант је Карајовић Зоран дипл.инж.ел. из Александровца, са лиценцом 350 3458 03, урађено је у складу са Правилником о садржини, начину и поступку израде и начина вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС" бр. 23/2015).

Наведено идејно решење и услови за пројектовање и прикључење објекта издати од имаоца јавних овлашћења су саставни део ових локацијских услова.

За одобрење за градњу у складу са чл. 145 Закона о планирању и изградњи, урадити идејни пројекат и главну свеску идејног пројекта, у складу са чланом 42, "Службени гласник РС", бр. 23 од 2. марта 2015, 77 од 9. септембра 2015.

На издате Локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, односно градском већу, у року од 3 дана од дана достављања локацијских услова сходно чл. 13. правилника о поступку спровођења обједињене процедуре ("Службени

гласник РС", бр. 22/15).

Локацијски услови издају се уз наплату таксе у износу од 20.000,00 дин. сходно тарифном броју 9. Одлуке о локалним административним таксама ("Сл. лист општине Александравац" бр. 1/2009);

Локацијски услови издају се уз наплату таксе централног регистра у износу од 2.000,00 дин.

Стручни сарадник за урбанизам
Мирослава Арсић, дипл.инж.грађ.

Начелник општинске управе
Добрила Вукојевић, дипл. правник