

Република Србија
Општинска управа
Општине Александровац
Одељење за урбанизам и изградњу
Број: РОП-АЛК-13418-ЦПИ-2/2019
Заводни број: 351-789/2019-04
Датум: 20.11.2019.год.
АЛЕКСАНДРОВАЦ

Општинска управа општине Александровац, Одељење за урбанизам и изградњу, решавајући у управном поступку по захтеву Графомед д.о.о. Стањево бб, Александровац, од 18.11.2019.год., на основу члана 8 њ. и члана 135. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС" бр. 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19-др.закон); члана 18. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем ("Службени гласник РС" бр. 68/2019) и члана 136. Закона о општем управном поступку ("Службени гласник РС бр 18/16), доноси:

РЕШЕЊЕ

Одбацује се захтев Графомед д.о.о. Стањево бб, Александровац, поднет преко пуномоћника Анђелић Ивана, за издавање решења о грађевинској дозволи за реконструкцију и доградњу производног објекта (штампарије), спратност П+1 на кат. парцели бр.439/2 КО Стањево, општина Александровац, категорије В, класификационог броја 125102. Површина КП 439/2 КО Стањево је 1120,00м². Укупна бруто површина објекта 976,28м², бруто површина приземља 489,15м², висина слемена 8,60м, због неиспуњености формалних услова.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Инвеститор Графомед д.о.о. Стањево бб, Александровац, обратио се захтевом за издавање решења о грађевинској дозволи којим се одобрава извођење радова на реконструкцији и доградњи производног објекта (штампарије), спратност П+1 (приземље+спрат), на кат. парцели бр.439/2 КО Стањево, општина Александровац, категорије В, класификационог броја 125102, дана 18.11.2019.године.

Уз захтев инвеститор је поднео ПДГ са елаборатима од АНЂЕЛИЋ-ПРОЈЕКТ-ИНЖЕЊЕРИНГ д.о.о, ул. Трг Костурница 58/9, Крушевац главни пројектант је ИВАН АНЂЕЛИЋ, д.и.а, 300 2009 03., доказ о уплати накнаде и таксе, пуномоћје и КТП.

Чланом 135. став 1. Закона о планирању и изградњи прописано је да се грађевинска дозвола издаје инвеститору који уз захтев за издавање грађевинске дозволе достави пројекат за грађевинску дозволу и извод из пројекта за грађевинску дозволу израђене у складу са прописом којим се ближе уређује садржина техничке документације, који има одговарајуће право на земљишту или објекту и који је доставио доказе о уплати одговарајућих такси и накнада и друге доказе прописане прописом којим се ближе уређује поступак спровођења обједињене процедуре.

Чланом 16. став 1. и 2. Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (Сл. гласник РС бр. 68/19) прописано је да се поступак за издавање грађевинске дозволе покреће подношењем захтева надлежном органу кроз ЦИС и да се у захтев прилаже: извод из пројекта за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације, као и спецификација посебних делова објекта; пројекат за грађевинску дозволу, израђен у складу са правилником којим се уређује садржина техничке документације; доказ о уплати административне таксе за подношење захтева и доношење решења о грађевинској дозволи и накнади за Централну евиденцију. Ставом 3. истог члана прописано је да се уз захтев прилаже и: доказ о одговарајућем праву на земљишту или објекту у смислу Закона; уговор између инвеститора и финансијера, ако је

закључен уговор; уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђењу недостајуће инфраструктуре, ако је то услов за издавање грађевинске дозволе предвиђен локацијским условима; енергетску дозволу издату у складу са посебним законом, за изградњу енергетских објеката за које постоји обавеза прибављања енергетске дозволе; сагласност сувласника, оверена у складу са законом, ако се гради или се изводе радови на земљишту или објекту који је у сувласништву више лица; доказ о уређењу међусобних односа са власником објекта односно власницима посебних делова објекта, у складу са законом којим се уређује одржавање стамбених зграда, односно надзиђивање, односно претварање заједничких просторија у стамбени односно пословни простор, ако се врши таква врста радова; услови за пројектовање и прикључење објекта на дистрибутивни, односно преносни систем електричне енергије, као и на дистрибутивни, односно

систем за транспорт природног гаса, који су прибављени у складу са законом којим се уређује енергетика, а нису садржани у локацијским условима; доказ да је плаћена накнада за промену намене земљишта из пољопривредног, односно шумског земљишта у грађевинско земљиште, ако се ради о земљишту за које је прописано плаћање ове накнаде пре издавања грађевинске дозволе.

Чланом 17. Правилника о поступку спровођења обједињене процедура електронским путем, прописано је да по пријему захтева за издавање грађевинске дозволе надлежни орган проверава испуњеност формалних услова за поступање по том захтеву, односно проверава да ли је: надлежан за поступање по захтеву; као подносилац захтева означен бити инвеститор, односно један од суинвеститора или финансијер; захтев поднет у прописаној форми и да ли садржи све прописане податке; уз захтев приложена сва документација прописана Законом и подзаконским актима донетим на основу Закона; уз захтев приложен доказ о уплати административних такси и накнаде. У овој фази поступка надлежни орган проверава и да ли су подаци наведени у изводу из пројекта, који је саставни део захтева за издавање грађевинске дозволе у складу са издатим локацијским условима, при чему се проверава усклађеност са идејним решењем само у погледу елемената битних за утврђивање локацијских услова, односно услова за пројектовање и прикључење (у зависности од врсте објекта, односно радова нпр: намена, БРГП, габарит, хоризонтална и вертикална регулација, положај на парцели, приступ парцели, број функционалних јединица, капацитети и начин прикључења на комуналну и другу инфраструктуру и сл.). У овој фази поступка надлежи орган утврђује и постојање одговарајућег права на земљишту, односно објекту, у складу са законом, а на основу података уписаних у катастар непокретности, које прибавља преко Сервисне магистрале органа, у складу са законом који уређује електронску управу и на основу других доказа о решеним имовинско правним односима које је уз захтев доставила странка.

Увидом у достављени захтев и прилоге, утврђено је да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови, односно да:

1. Није достављен уговор између инвеститора и имаоца јавних овлашћења, односно други доказ о обезбеђењу недостајуће инфраструктуре, предвиђен локацијским условима број 350-50/2019-04;

2. Сагласно одредбама члана 128. став 1. Закона о планирању и изградњи, одговорни пројектант може бити само једно лице, које испуњава Законом прописане услове за одговорног пројектанта, а везано за приложени пројекат б/2 машински пројекат-инсталације путничког лифта. У решењу о одређивању одговорног пројектанта за технички опис потребно је означити пројектанта одговорног за електро део, а посебно за машински део.

3. У случају доградње постојећег објекта пројекат за грађевинску дозволу садржи и приказ стања које је утврђено на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји, што није приказано у техничкој документацији.

Члан 97 Закона: Приликом обрачуна површина постојећег објекта, бруто развијена грађевинска површина се утврђује увидом у издату употребну дозволу или техничку документацију на основу које је издата употребна дозвола, односно увидом у правноснажно решење о легализацији, односно озакоњењу објекта и техничку документацију на основу које су та решења издата.

4. Кроз целокупну документацију пројекта ПГД потребно је прецизирати назив пројекта и врсту радова тако да буде у складу са локацијским условима овог Одељења број: 350-50/2019-04, РОП-АЛК-13418-ЛОЦ-1/2019 од 20.06.2019.године, где је дато да је врста радова реконструкцију и доградњу производног објекта (штампарије).

Све пројекте одређених области израдити у складу са: Правилником о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката

("Сл. гласник РС", бр. 73/2019). Пројекте потписати у складу са Правилником, и на местима означеним у прилозима. Извод и пројекти морају бити потписани на насловним странама од стране главног и одговорног пројектанта а везано за Сумарни приказ Правилника . Приложене пројекте везати за број локацијских услова .

5. Приложени Пројекти нису усклађени у погледу врсте радова: негде је реконструкција и доградња, негде реконструкција а негде нова градња, као ни са прибављеним условима ИЈО, што треба ускладити са издатим локацијским условима, или захтевати измену локацијских услова.

6. Из прилога 12 Правилника У случају електронских докумената формата .лпдф потребно је извршити и позиционирање електронског потписа, тако што се означава место (поље) за које ће се везати електронски потпис. Позиционирање се врши на првој страни електронског документа, тако да електронски потпис буде прегледан и видљив. Насловне стране ПГД са изводом и главном свеском тако да Извод у складу са Сумарним приказом Правилника: а) Извод из пројекта Формат електронског документа: Текстуални део извода из пројекта (насловна страна, изјава вршиоца техничке контроле, главна свеска), припрема се у .лпдф формату и електронски се потписује.

Насловну страну ДЕЛОВА пгд-а потписати ел. потписом од стране 1) одговорно лице пројектанта предметног дела пројекта (предузетника, односно правног лица које је носилац израде дела техничке документације); 2) одговорни пројектант предметног дела пројекта; 3) вршилац техничке контроле предметног дела пројекта (само у случају када је прописана техничка контрола пројекта за грађевинску дозволу) у складу са сумарним прегледом формата ел. докумената и лица која врше ел. потписивање. Општу, текстуалну, нумеричку и графичку документацију пројеката оверавају учесници у изради тог дела пројеката на начин прописан овим Правилником.

6. ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ:

6.1. ИЗВОД ИЗ ПРОЈЕКТА СА ГЛАВНОМ СВЕСКОМ: Текстуални део извода из пројекта (насловна страна, изјава вршиоца техничке контроле, главна свеска), припрема се у .лпдф формату и електронски се потписује.

У изводу ПГД-а ускладити број пројекта за који се врши техничка контрола, у изјави вршиоца техничке контроле уписати број издатих локацијских услова;

ГЛАВНА СВЕСКА:

- Одлука о одређивању главног пројектанта није потписана од стране инвеститора, нити је наведен важећи Правилник ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019).

- У делу подаци о пројектантама наводи се б/2 пројекат инсталација-путничког лифта и у резимеу техничке контроле, а приложен је пројекат ТЕРЕТНЕ ПЛАТФОРМЕ

Тачка 07-(Општи подаци о објекту и локацији), исправити: уписати назив планског документа, као и параметре за зону: "Према плану Генералне регулације Александровца"

- број катастарске парцеле/списак катастарских парцела и катастарских општина на којој се налази прикључак на јавну саобраћајницу и на инфраструктуру

Уписати Услове Мупа :Одељења за ванредне ситуације у Крушевцу, 09.17.1 број 217-234/19, Број РОП-АЛК-13418 -ЛОЦ-1/2019 од 18.06.2019.г.

Услови Телекома АД из Пројеката 5. нису ни прибављени у локацијским условима

у складу са приложеним ИДР, доставити услове ТЕЛЕКОМ АД, усагласити податке са достављеним Пројектом телекомуникационих и сигналних инсталација.

- Није дат сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, инсталација и опреме, за све инсталације, потписан и оверен печатом од стране главног пројектанта, са уписаним Архивским пројектом, у складу са чланом 51. Правилника

У техничком опису уписати капацитет ШТАМПАРИЈЕ по реконструкцији и доградњи а везано за потребу процене утицаја на животну средину. Дати положај објекта у односу на постојеће стање.

Како је у објету планиран ЛИФТ допунити опис машинским инсталацијама, као и прилаз ну КП према цртежу.

Вредност:процењена вредност пројектованих радова није усклађена са достављеним пројектима

Збирна рекапитулација планираних радова није саставни део главне свеске ПГД-а.
ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ ИЗВОДА:

Приложени графички прилози нису урађени на овереној подлози са уцртаним водовима:Графичке прилоге ускладити са чланом 57 Правилника: Геодетску подлогу пројекта за грађевинску дозволу чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом,

Из члана 33 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката: графички прилози, који зависно од врсте и класе објекта садрже ситуационе планове у одговарајућој размери, са приказаним положајем и габаритом објекта, који садрже број катастарске парцеле на којој се објекат налази и бројеве суседних катастарских парцела, грађевинске линије или границе грађења, регулационе линије, димензије габарита објекта, удаљеност од суседних парцела и суседних објеката, карактеристичне апсолутне и релативне висинске коте, регулациони појас.Нису достављени а везано за члан 33 Правилника:

-ситуацино-нивелациони план са приказом саобраћајног решења који садржи и: приказ начина и токова прикључења на јавни пут, приказ површина за мирујући саобраћај и интервентни приступ, апсолутне и релативне коте јавне саобраћајне површине са које се приступа објекту (колски приступ), апсолутну и релативну коту уласка у гаражу (уколико гаража постоји);

-ситуациони план са приказом синхрон-плана инсталација на парцели, који садржи приказ прикључака на јавну комуналну и другу инфраструктуру уз навођење капацитета, односно димензија прикључка

-Табела графичких прилога:Ситуација из извода пројекта - ускладити податке у табели за врсту пројекта.Достављена је табела за пројекат АРХИТЕКТУРЕ.

Црзеже допунити у складу са наведеним, са приказом регулационог појаса-у складу са приложеним условима, удаљење од Државног пута, ширине фронта и парцела.

6.2.ПГД-ПРОЈЕКАТ АРХИТЕКТУРЕ.

У изјави одговорног пројектанта уписати број издатих локацијских услова; важећи Правилник: Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)

Вредност:процењена вредност пројектованих радова није усклађена са достављеним пројектима

У случају извођења радова на постојећим објектима графичка документација садржи цртеже простора обухваћеног радовима, на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопроектовано стање (руши се - зида се).- У случају реконструкције, адаптације односно санације постојећег објекта, раздвајања или спајања пословног или стамбеног простора, као и у случају промене намене, пројекат садржи и приказ стања који је утврђен на основу архивског пројекта, уз обавезно реферисање на тај архивски пројекат или архивски пројекат или снимак постојећег стања уколико архивски пројекат не постоји.

За постојеће стање није дата категорија и класификација објекта.

- У пројекту архитектуре: дата је укупна вредност, док у појединим пројектима дата појединачна вредност, што је без сумарног приказа нејасно; графичка документација у пројекту садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери, у цртежу ситуације топографски снимак предметне локације није интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водава, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом.

6.3. ПГД-ПРОЈЕКАТ КОНСТРУКЦИЈЕ:

У изјави одговорног пројектанта уписати број издатих локацијских услова; важећи Правилник: Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019)

- У пројекту конструкције: недостају изјава одговорног пројектанта да након изведених радова није угрожена статичка стабилност (Прилог 4. Правилника); технички опис не садржи опис постојећег стања, предвиђених радова као и дефинисано новопроектковано решење; нису дати радови предвиђени за санитарне чворове (замена преградних зидова), недостаје инвестициона вредност радова; није дата процену стабилности и носивости конструкције постојећег објекта, којом се утврђује могућност извођења пројектованих радова, како је прописано чланом 45. став 2. Правилника, у случају реконструкције, односно санације објекта.

Пројекат конструкција: - Технички опис, у случају доградње објекта (укључујући и надзиђивање), између осталог садржи процену носивости и стабилности конструкције постојећег објекта, којим се утврђује могућност извођења пројектованих радова;

У случају извођења радова на постојећим објектима графичка документација садржи цртеже простора обухваћеног радовима, на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопроектковано стање (руши се - зида се).

6.4.ПРОЈЕКАТ ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА:

Насловна страна: Врста радова у складу са локацијским условима, не само реконструкција, ел.потписан на насловној страни од стране одговорног пројектанта, а не вршиоца техничке контроле

-Потврда вршиоца техничке контроле-није уписан пројекат,ПГД ХИДРОТЕХНИЧКИХ ИНСТАЛАЦИЈА број и датум...

- У пројекту хидротехничких инсталација: у изјави одговорног пројектанта није уписан број локацијских услова, недостаје изјава одговорног пројектанта у пројектима инсталација да постојећи капацитети инфраструктурних инсталација задовољавају новопроектковане захтеве: водоводна, хидрантска и канализациона мрежа; технички опис не садржи опис постојећег стања, предвиђених радова као и дефинисано новопроектковано решење; није дата вредност радова, изјава одговорног пројектанта као и технички опис нису усклађени са радовима и поднетом документацијом, изјава одговорног пројектанта "да је пројекат израђен у складу са локацијским условима и пројетном за грађевинску дозволу не може се прихватити као меродавна и истинита," Увидом у графичку документацију, прикључење хидрантске мреже није приказано у делу постојећег стања, а уколико се изводи нов прикључак, потребно је прибавити услове ИЈО у оквиру локацијских услова.

Приложени Пројекат није израђен на одговарајућој геодетској подлози у складу са чланом 56. став 4 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", број 73/2019).

- Није дата легенда на графичким прилозима.

Члан 56: Нумеричка документација пројекта за грађевинску дозволу за зграде, у зависности од врсте и класе објекта не садржи: све неопходне анализе и прорачуне конструкције којима се доказује испуњеност следећих основних захтева за објекат:

основни захтев из члана 6. овог правилника, део основног захтева из члана 7. став 1. тачка 1) овог правилника и део основног захтева из члана 12. став 1. тачка 2) овог правилника; прорачуне са обзиром на врсту инсталација и опреме и у циљу сагледавања потреба објекта, процену потрошње; процењену вредност пројектованих радова и др.

У случају извођења радова у заштитном појасу пута, а Ван грађевинске линије, дате у локацијским путевима, мора се прибавити сагласност ЈП Пuteви Србије.

6. 5. Пројекат електроенергетских инсталација:

Насловна страна: За грађење/извођење радова: НОВА ГРАДЊА што није у складу са локацијским условима.

У изјави одговорног пројектанта уписати број издатих локацијских услова; документацију ускладити са важећим Правилником: Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019); технички опис није усклађен са радовима и поднетом документацијом, нису уписани услови ЕПС-а, у пројектном задатку који није потписан није дато постојеће стање, недостаје опис и приказ постојећег стања; недостаје графички приказ са упоредним приказом промене и новопроектваног стања (руши се - зида се), према члану 57. Правилника о садржини Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (Службени гласник РС, број 23/2015, 77/2015, 58/2016, 96/16 и 67/17)

Графичка документације ситуације, не садржи геодетску подлогу коју чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом и приказ прикључења.

6.6. ПГД-Пројекат телекомуникационих и сигналних инсталација:

Насловна страна: За грађење/извођење радова: НОВА ГРАДЊА што није у складу са локацијским условима

У изјави одговорног пројектанта уписати број издатих локацијских услова; документацију ускладити са важећим Правилник: Правилник о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Сл. гласник РС", бр. 73/2019);

недостаје изјава одговорног пројектанта у пројектима инсталација да постојећи капацитети инфраструктурних инсталација задовољавају новопроектване захтеве - Прилог 4) Правилника; није приказан сажети технички опис постојећег и предвиђеног стања, објекта, инсталација и опреме, потписан и оверен печатом од стране одговорног пројектанта. Чланом 57. став 1. Правилника прописано је да Графичка документација у идејном пројекту садржи цртеже и графичке прилоге у одговарајућој размери, док је ставом 2. истог члана прописано да у случају реконструкције, односно адаптације графичка документација садржи цртеже на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопроектвано стање (руши се - зида се), а ставом 3. наведено је да геодетску подлогу идејног пројекта чини топографски снимак предметне локације интегрисан са катастарским планом и изводом из катастра водова, израђен од стране регистроване геодетске организације са одговарајућом лиценцом. Графичка документација пројекта не садржи цртеже на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопроектвано стање, такође пројекат не садржи графичку документацију урађену на прописаној геодетској подлози. У техничком опису помињу се Услови АД Телеком, који нису достављени, доставити уз захтев или доставити документацију која је усаглашена са Главном свеском и локацијским условима, У главној Свесци прикључак на ТТ мрежу-не постоји.

6.7. ПГД-МАШИНСКИХ ИНСТАЛАЦИЈА 6/2 пројекат теретног лифта:

Насловна страна у складу са Прилогом 9 Правилника-објекат- ускладити са локацијским условима-на реконструкцији и доградњи производног објекта (штампарије), спратност П+1 (приземље+спрат), на кат. парцели бр.439/2 КО Стањево.

За грађење/извођење радова: у складу са локацијским условима- допунити у

складу са прилозима из Правилника (Прилог 9)

Сагласно одредбама члана 128. став 1. Закона о планирању и изградњи, одговорни пројектант може бити само једно лице, које испуњава Законом прописане услове за одговорног пројектанта, а везано за приложени пројекат б/2 машински пројекат-инсталације путничког лифта, сходно истом доставити изјаву и решење једног одговорног пројектанта.

Делове пројекта нумерисати у складу са ознаком пројекта 6.1-6.2-6.3....

Доставити документацију која је усаглашена са главном Свеском:- у делу подаци о пројектантима наводи се б/2 пројекат инсталација-путничког лифта и у резимеу техничке контроле, а приложен је пројекат ТЕРЕТНЕ ПЛАТФОРМЕ, негде је пројекат б/2 инсталација а негде пројекат б/2 машинских инсталација.

Технички опис не садржи опис постојећег стања, предвиђених радова као и дефинисано новопроектковано решење; није дата вредност радова.

Графичка документација пројекта не садржи цртеже на којима су упоредно приказане промене на постојећем објекту и новопроектковано стање, такође пројекат не садржи графичку документацију урађену на прописаној геодетској подлози.

Приложени Пројекат није израђен на одговарајућој геодетској подлози у складу са чланом 56. став 4 Правилника о садржини, начину и поступку израде и начин вршења контроле техничке документације према класи и намени објеката ("Службени гласник РС", број 73/2019).

Елаборат ЗОП:Насловна страна: Насловну страну потписати ел. потписом од стране одговорног лица и пројектанта.Објекат као и број пројекта нису у складу са Изводом из пројекта.

Број пројекта се наводи 36/19 ЕЗОП, а достављен је пројекат број 36/19.

Насловна страна: -објекат- ускладити са локацијским условима-реконструкција и доградња производног објекта (штампарије), спратност П+1 на кат. парцели бр.439/2 КО Стањево,

-За грађење/извођење радова: реконструкција и доградња

-Није дата Изјава овлашћеног лица, усклађена са локацијским условима, идентична изјави Главне свеске из Прилога 6 Правилника.

Елаборат ускладити са ставом 2 члана 59 Правилника, односно елаборат заштите од пожара, којим се утврђују мере за заштиту од пожара, урадити у складу са Прилогом 11. овог Правилника, а везано за услове МУПА:уколико је за објекат прописана израда главног пројекта заштите од пожара и прибављање сагласности на пројекат за извођење, у складу са прописима којима се уређује заштита од пожара; Дописати локацијске услове и услове Мупа, класу и категорију објекта.

ЕЛАБОРАТ ЕЕ: Насловна страна: у питању је реконструкција и доградња а не радови на реконструкцији.

Достављена документација под називом постојеће стање је приказана цртежима и за ново и за постојеће стање, ускладити називе графичких прилога као и наслове делова Елабората за постојећи објекат и Елабората за објекат са реконструкцијом и доградњом.

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ЛАЗАРИЦА ЕЛЕКТРО: У извештају се наводи "локацијска дозвола" која је изменама Закона постала Локацијски услови. Унети број и датум истих.

Чланом 18. истог Правилника прописано да уколико нису испуњени формални услови за даље поступање по захтеву прописани чл. 18. овог Правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од 5 радних дана од дана подношења захтева уз навођење свих недостатака.

Чланом 18. наведеног Правилника прописано је да ако нису испуњени услови за даље поступање по захтеву, прописани чл. 17 овог правилника, надлежни орган захтев одбацује решењем у року од пет радних дана од дана подношења захтева, уз навођење свих недостатака.

На основу овако утврђеног чињеничног стања, имајући у виду да за поступање по захтеву нису испуњени формални услови предвиђени Законом и Правилницима, то су се, у смислу члана 8ђ. и 135. Закона о планирању и изградњи, стекли услови

за примену цитираних прописа, те је одлучено као у диспозитиву.

Ако подносилац захтева у року од 30 дана од дана објављивања решења на интернет страници надлежног органа, поднесе нов, усаглашен, захтев и отклони све недостатке, не доставља документацију поднету уз захтев који је одбачен, нити поново плаћа административне таксе и накнаду.

Подносилац захтева може само једном искористити право на подношење усаглашеног захтева без обавезе достављања документације поднете уз захтев који је одбачен и поновног плаћања административне таксе, односно накнаде.

Против овог решења може се у року од 3 дана од дана пријема изјавити приговор Општинском већу општине Александровац, ул. Јаше Петровића бр. 26.

Приговор се таксира са 170,00 дин. административне таксе, сходно Одлуци о општинским административним таксама ("Сл. лист општине Александровац" бр. 1/2009) и предаје преко овог органа.

Начелник општинске управе
Иван Новаковић, дипл. правник